

W/IGM-4105.U.2115.5269/16

Grodzisk Mazowiecki, dnia 06.10.2016r.

„ETGAR” Krzysztof Wójcik
ul. Zakopiańska 73/306
30-418 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew, Płochocin, Gołaszew, Koprki, Domaniewek, gmina Ożarów Mazowiecki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2016r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż na załączonej mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:1000 wrysowano odpowiednio kolorami:

- niebieskim - orientacyjne trasy rurociągów drenarskich z podaniem średnic, kierunku spływu zbieranej wody,
- zielonym kółkiem- miejsca kolizji urządzeń melioracyjnych z projektowanym kablem.
- czerwonym- rowy melioracyjne o nazwie O-6 oraz U-5

zgodnie z dokumentacją zadania „Płochocin I cz. II“ wykonanego w roku 1970, zadania „Płochocin IV“ wykonanego w roku 1969, zadania „Płochocin V“ wykonanego w roku 1969 oraz zadania „Płochocin VI“ wykonanego w roku 1971 będącego w posiadaniu WZMiUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.

Wobec powyższego wykonanie inwestycji zaleca się przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

W zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi podziemnymi

1. Rurociągi drenarskie nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W związku z powyższym wykonanie skrzyżowań podczas inwestycji z ww. rurociągami należy wykonać na podstawie odkrywek tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego.
2. W przypadku niemożliwości zaprojektowania inwestycji w sposób zapewniający jej bezkolizyjność z urządzeniami drenarskimi, roboty ziemne w sąsiedztwie rurociągów należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, bez ich uszkodzenia.
3. W przypadku uszkodzenia urządzenia drenarskiego należy dokonać naprawy.
4. Po wykonaniu robót należy przesłać do tutejszego Inspektoratu mapę zinventaryzowanej kanalizacji na skrzyżowaniu z rurociągami drenarskimi.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Spółkę Wodną z 7 dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i ewentualnego uszkodzenia rurociągów drenarskich obciążają Inwestora.

Integralną częścią pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Maz.

Urządzenia melioracyjne podlegają ochronie na podstawie przepisów ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo Wodne, za nieprzestrzeganie przepisów, zgodnie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

Załączniki: 17 egz. mapy projektowej w skali 1:1000

Do wiadomości:

1. Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim
2. WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Maz. - ad acta

Sporządził: Paweł Baran

Kierownik Inspektoratu

mgr inż. Agnieszka Zientara